

Sveučilište Sjever**59624928052****Trg dr. Žarka Dolinara 1****48000 - Koprivnica****Hrvatska**

Odgovori na zahtjeve za dodatnim informacijama, objašnjenjima i izmjenama u vezi s dokumentacijom o nabavi

Predmet nabave: **Izgradnja i opremanje studentskog doma u Koprivnici**Evidencijski broj nabave: **JN 2025/7**

Šifra upita	Postavljeno	Novo/Izmjena
B2T	03.03.2025 08:00:57	Prethodno odgovoreno
R8C	05.03.2025 08:21:14	Prethodno odgovoreno
A7I	10.03.2025 07:07:43	Prethodno odgovoreno
L1A	07.03.2025 15:10:08	Prethodno odgovoreno
Z7I	07.03.2025 15:10:08	Prethodno odgovoreno
O9J	07.03.2025 15:10:08	Prethodno odgovoreno
D3D	07.03.2025 15:10:08	Prethodno odgovoreno
S2H	07.03.2025 15:10:08	Prethodno odgovoreno
M3I	11.03.2025 12:58:23	Prethodno odgovoreno

Šifra upita	Postavljeno	Novo/Izmjena
N9L	07.03.2025 10:19:05	Prethodno odgovoreno
B1L	11.03.2025 15:37:09	Prethodno odgovoreno
J8G	11.03.2025 15:27:11	Prethodno odgovoreno
K7N	14.03.2025 14:06:39	Prethodno odgovoreno
I9H	14.03.2025 12:37:14	Prethodno odgovoreno
G2U	17.03.2025 10:34:37	Prethodno odgovoreno
L4O	18.03.2025 12:15:41	Prethodno odgovoreno
F2E	18.03.2025 13:13:55	Novi odgovor

Šifra upita: B2T

Upit poslan: 03.03.2025 08:00:57

Pošiljatelj upita je naznačio da se upit odnosi na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Pitanje:

Poštovani, molim Vas točan broj vratiju (i pozicije) na kojem se ugrađuju brave s čitačem kartice.

Hvala Lp

Odgovor:

Čitači kartice moraju se predvidjeti na sva vrata izuzevši ona unutar soba, sanitarija i ulaznih vrata u poslovne prostore kojima se pristupa izvana. Sveukupno je riječ o 92 vrata gdje bi trebalo predvidjeti čitače kartica (ulazi u sobe i apartmane, ulazi u urede, spremišta, garderobe, praonicu, vrata na hodnicima, čajne kuhinje, učionicu, ulazi u zgradu (izuzev ulaza u poslovne prostore), radionica domara, energana).

Šifra upita: R8C

Upit poslan: 05.03.2025 08:21:14

Pošiljatelj upita je naznačio da se upit odnosi na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Pitanje:

Molim Vas sheme namještaja u opremi ili nekakve specifikacije po kojima možemo dati što kvalitetniju ponudu .

Odgovor:

Sve tehničke specifikacije potrebne za podnošenje cjelovite ponude nalaze se u projektnoj dokumentaciji koja je sastavni dio Dokumentacije o nabavi.

Šifra upita: A7T

Upit poslan: 10.03.2025 07:07:43

Pošiljatelj upita je naznačio da se upit odnosi na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Pitanje:

Poštovani;

Možete li molim pobliže specificirati gdje se nalaza sheme namještaja.

Trebala bi na malo točnija uputa od one da se nalaze u projektnoj dokumentaciju jer je to općenito i ne odgovara točnom nazivu mape od tehničkih specifikacija.

U mapi izvedbeni arhitektonski projekt se nalaze sheme vanjske stolarije , ali ne i sheme namještaja.

Molim vas u kojoj mapi od priloženih tehničkih specifikacija se iste nalaze?

Odgovor:

Namještaj je prikazan u arhitektonskom projektu, a tehničke specifikacije, dimenzije i ostalo vezano uz namještaj troškovnikom opreme.

Šifra upita: L1A

Upit poslan: 07.03.2025 15:10:08

Pošiljatelj upita je naznačio da se upit odnosi na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Pitanje:

U listu "02 - VIK" ponudbenog troškovnika, molimo Vas specifikaciju i dimenziju cijevi za stavku 4.1. (brtvljenje).

Odgovor:

U listu "04 - EL" ponudbenog troškovnika potrebno je specificirati broj i dimenzije prodora napojnih i mrežnih kabela u stavkama 2,16-2,18 koji će se brtviti. Nije moguće dati cijenu u kompletu. Isto tako za stavku 2,15 potrebno je specificirati veličinu otvora.

Šifra upita: Z7I

Upit poslan: 07.03.2025 15:10:08

Pošiljatelj upita je naznačio da se upit odnosi na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Pitanje:

U listu "04 - EL" ponudbenog troškovnika potrebno je specificirati broj i dimenzije prodora napojnih i mrežnih kabela u stavkama 2,16-2,18 koji će se brtviti. Nije moguće dati cijenu u kompletu. Isto tako za stavku 2,15 potrebno je specificirati veličinu otvora.

Odgovor:

Uneseno u ažuriran Objedinjeni troškovnik.

Šifra upita: O9J

Upit poslan: 07.03.2025 15:10:08

Pošiljatelj upita je naznačio da se upit odnosi na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Pitanje:

U troškovniku nedostaje svjetiljka S1 koja se ugrađuje na stupove 5 m i na dvostranu konzolu. Da li je istu potrebno uključiti u cijenu konzole odnosno stupa?

Odgovor:

Uneseno u ažuriran Objedinjeni troškovnik.

Šifra upita: D3D

Upit poslan: 07.03.2025 15:10:08

Pošiljatelj upita je naznačio da se upit odnosi na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Pitanje:

U listu "03 - MP" ponudbenog troškovnika u stavci 5.8. (Nabava stabala) nisu specificirane vrste stabala. Molimo Vas za specifikaciju.

Također, u istoj toj stavci navodi se nabava i doprema, no ne i sadnja. Da li je sadnju potrebno uključiti u jediničnu cijenu?

Odgovor:

Potrebno je nuditi sadnju u jediničnoj cijeni. Vrste stabala dodane su u Objedinjeni troškovnik.

Šifra upita: S2H

Upit poslan: 07.03.2025 15:10:08

Pošiljatelj upita je naznačio da se upit odnosi na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Pitanje:

Nastavno na Vaš odgovor iz 03.03.2025. (šifra upita: B2T) molimo Vas da izdvojite stavku vratiju s čitačem kartica u zasebnu stavku troškovnika.

Odgovor:

Uneseno u ažuriran Objedinjeni troškovnik.

Šifra upita: M3I

Upit poslan: 11.03.2025 12:58:23

Pošiljatelj upita je naznačio da se upit odnosi na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Pitanje:

U stolarskim radovima, stavka 12.1. (pozicija 24) - u shemi se spominju rolete. Da li su iste nadprozorske? Koje je upravljanje?

Odgovor:

Na poziciju vanjske stolarije POZ 24 ne treba ugrađivati rolete. U tekstualnom opisu sheme slučajno je ostalo napisano da prozor ima ugrađene rolete, ali je iz same sheme vidljivo da ona nije predviđena.

Šifra upita: N9L

Upit poslan: 07.03.2025 10:19:05

Pošiljatelj upita je naznačio da se upit odnosi na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Pitanje:

Poštovani, molimo objavite koje vrste kontejniranih sadnica se traži za uređenje okoliša (stavka 5.8.)

Hvala Lp

Odgovor:

Uneseno u ažuriran Objedinjeni troškovnik.

Šifra upita: B1L

Upit poslan: 11.03.2025 15:37:09

Pošiljatelj upita je naznačio da se upit odnosi na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Pitanje:

Molimo Vas za informaciju da li je u stavku 5.5., list "03 - MP", poglavlje 5. UREĐENJE OKOLIŠA, potrebno uključiti i armaturu? Naime, stavka oplata nalazi se u posebnoj stavci, a u stavci 5.5. navedeno je: "U cijenu je uključen kompletan rad (ugradnja i njega betona) i materijal (dobava, prijevoz) potreban za potpunu gotovost proizvoda..." što se odnosi samo na beton.

Odgovor:

U cijenu je potrebno uključiti armaturu.

Šifra upita: J8G

Upit poslan: 11.03.2025 15:27:11

Pošiljatelj upita je naznačio da se upit odnosi na:

- Opis predmeta nabave
- Tehničke specifikacije predmeta

Pitanje:

Poštovani, molim Vas pojašnjenje stavke 5.10. u AB radovima, izvedba betona za pad.

Da li je potrebno nuditi lagani beton određene gustoće sa EPS granulama ili nuditi beton običan marke C16/20?

Hvala Lp

Odgovor:

Potrebno je nuditi običan beton C16/20.

Šifra upita: K7N

Upit poslan: 14.03.2025 14:06:39

Pošiljalac upita je naznačio da se upit odnosi na:

- Kriteriji za odabir ponude

Pitanje:

Kriteriji za odabir ponude, točki 2.2. Iskustvo stručnjaka, skala kojom se boduje iskustvo stručnjaka je limitirana na 10 referenci, što ograničava tržišno nadmetanje i vrednovanje iskustva stručnjaka sukladno načelima vrednovanja ekonomski najpovoljnije ponude. Iz navedenog proizlazi da je iskustvo stručnjaka svedeno na 10 objekata, te stvarni broj objekata na kojima je stručnjak radio, ako je isti preko 10 nema nikakvog utjecaja na vrednovanje u odnosu na iskustvo stručnjaka koji ima samo 10 referenci. Takvim pristupom se kriterij iskustva stručnjaka, u slučaju više ponuditelja s iskustvom stručnjaka s 10 i više objekata neutralizira i nema nikakav utjecaj na bodovanje ekonomski najpovoljnije ponude, a što nije cilj kriterija ekonomski najpovoljnije ponude iz Zakona o javnoj nabavi. Obzirom da je Naručitelj iskustvu stručnjaka odredio maksimalno 20 bodova, predlažemo da se iskustvo stručnjaka u svakoj ponudi boduje razmjeno stvarnom broju referenci, a prema slijedećoj formuli:

Ponuditelj čiji stručnjak u zadanom razdoblju ima najveći broj izvedenih radova, dobiti će maksimalni broj bodova (20). Ostalim ponudama bodovi će se dodijeliti razmjerno sukladno formuli: $Bis = (BRS / BRS_{max}) \times 20$, pri čemu je Bis – broj bodova koji ponuda dobiva prema kriteriju iskustva inženjera gradilišta, BRS – broj referenci stručnjaka iz ponude koja se ocjenjuje temeljem kriterija iskustva inženjera gradilišta. BRS_{max} – broj referenci stručnjaka iz ponude u kojoj je inženjer gradilišta s najvećim iskustvom.

Odgovor:

Kako je odgovorio u prethodnom savjetovanju, naručitelj smatra da je 10 referenci dovoljno jamstvo za ponudu inženjera gradilišta koji će omogućiti izvođenje radova tražene kvalitete i u zadanom roku.

Šifra upita: I9H

Upit poslan: 14.03.2025 12:37:14

Pošiljalac upita je naznačio da se upit odnosi na:

- Opis predmeta nabave
- Tehničke specifikacije predmeta

Pitanje:

Poštovani,

Molim Vas pojašnjenje stavke br.1 u poglavlju D.2. INSTALACIJA PRIPREME PTV-a - Strojarski radovi. Na tržištu ne možemo pronaći adekvatan proizvod koji odgovara opisu stavke, a jedini proizvođač kojeg smo pronašli da je takav proizvod imao, ga je izbacio iz proizvodnje i više ga nije moguće dobiti.

Odgovor:

Budući da se proizvod traženih karakteristika više ne proizvodi, u Objedinjeni troškovnik unesena je zamjenska stavka.

Šifra upita: G2U

Upit poslan: 17.03.2025 10:34:37

Pošiljatelj upita je naznačio da se upit odnosi na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Pitanje:

Molimo naručitelja pojašnjenje stavke 4.4 Betonska galanterija u troškovniku 03 - MP, odnosno dimenzije kocki te pojašnjenje da li su pune ili šuplje.

Odgovor:

Dimenzije betonskih kocki su 20 x 20 x 8 cm (pune kocke).

Šifra upita: L4O

Upit poslan: 18.03.2025 12:15:41

Pošiljatelj upita je naznačio da se upit odnosi na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Pitanje:

Poštovani, molimo Vas pojašnjenje stavke u dijelu manipulativnih površina, 5.4. Uređenje okoliša, betoniranje betonskih klupa.

Smatramo da je napisana količina (452,00 m³) u troškovniku prevelika za potrebe izvođenja betonskih zidica za klupe.

Hvala Lp

Odgovor:

Količina betona za izvedbu betonskih zidića iznosi 110 m³ što je uneseno u ažuriran Objedinjeni troškovnik.

Šifra upita: F2E

Upit poslan: 18.03.2025 13:13:55

Pošiljalac upita je naznačio da se upit odnosi na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Pitanje:

Poštovani, zahvaljujem na odgovoru za zidiće za klupe, ali u zadnjem troškovniku i dalje stoji 452,00m³

Hvala Lp

Odgovor:

Ažuriran Objedinjeni troškovnik bit će poslan na objavu 18. ožujka 2025.!
