



KLASA: 406-01/23-01/45

UR. BROJ: 2186-0336-08/2-23-3

Varaždin, 8. prosinca 2023.

POJAŠNJENJE BR. 1.

U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE MJERAČA PROTOKA

ZAHTJEV

- Javljam vam se vezano za postupak javne nabavke mjerača protoka. Naime kako je prema nekome predlošku već specificirano ultrazvučno mjerilo protoka i kako bi bilo potrebno dosta izmjena, zanima nas da li bi vas zadovoljilo prijenosno ultrazvučno mjerilo protoka ... i mjerilo debljine stijenke ... prema tehničkom listu u prilogu?

ODGOVOR

- Predmet nabave vezan je za projekt koji uključuje kontinuirana višednevna mjerenja protoka i optimizaciju na termotehničkom sustavu. Zbog toga je tražena donja dimenzija 10 mm (cijev kondenzatora dizalice topline) što uređaj kojeg ste ponudili ne zadovoljava. Također, uređaj kojeg ste ponudili napajan je baterijski, što smanjuje traženu funkcionalnost u smislu višednevnog mjerenja.

Stručno povjerenstvo naručitelja:

1. **Vedran Kruljac, dipl. iur** , v. r.
2. **Sandra Sever** , v. r.
3. **izv. prof. dr. sc. Sanja Šolić** , v. r.